



		DEPE ul. Płowarska 25-561	
Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Łodzi			
adres inwestycji:			
Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w budynku ul. Ciołkowskiego 2A, 25-561			
sanitarna		data sporządzenia grudzień 2014	
mgr inż. Anna Dobrowolska uprawnienia budowlane nr SWK0400020		podpis:	
mgr inż. Jacekwa Majewski uprawnienia budowlane nr SWK0500020		podpis:	
numer daty:		skala:	
PROJEKT WYKONAWCZY			
data:		numer rysunku:	

UWAGI:

1. Instalację ogrzewania wykonać z rur ze stali węglowej ocinkowanej.
2. Gałązki do grzejników wykonać o średnicach DN 15 - Dz 15x1,2.
3. W budynku instalacje rozprowadzające na poziomie przyziemia prowadzić pod stołem w zabudowie g-k lub modułowym suficie kasetonowy.
4. Istniejące kanały wentylacji należy obejść rurami grzewczymi, z zachowaniem odpowietrznika i snostu.